

## DICHIARAZIONE

*Nizza Monferrato, febbraio 2011*

Il prodotto EBRILSPLIT Alu risulta conforme, quale materiale in lega di alluminio, alle seguenti norme:

**UNI EN 378-2** "Impianti di refrigerazione e pompe di calore-REQUISITI DI SICUREZZA e AMBIENTALI. Parte 2 -Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione"

**UNI EN 14276-2** " Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore. Parte 2 Tubazioni-Requisiti generali"

**UNI EN 13480-8** " Tubazioni industriali metalliche", parte 8: Requisiti aggiuntivi per tubazioni di alluminio e leghe di alluminio"

Pertanto, seguendo le indicazioni di corretta posa descritte dai manuali EBRILLE srl, il tubo preisolato EBRISPLIT Alu risulta conforme alle installazioni sugli impianti di condizionamento che impiegano i refrigeranti R 410A e R 407 C .

**Ebrille srl garantisce per 10 anni con propria polizza assicurativa contro ogni difetto della tubazione che possa comportare eventuali perdite di refrigerante come nel caso del tubo di rame preisolato.**

**L'installazione della stessa deve essere obbligatoriamente effettuata a regola d'arte, secondo quanto stabilito dalle istruzioni specifiche sul prodotto e secondo quanto stabilito dal DM 37/2008.**